

桂林市海绵城市设计专篇技术审查意见

编号：SC 2025-01-02

| | | | |
|--|---|------|---|
| 项目名称 | 桂林市琴潭片区城中村改造 D8-3-1a 地块项目 | | |
| 项目类型 | 海绵型建筑与社区 | | |
| 设计单位 | 桂林市城市规划设计研究院 | | |
| 建设单位 | 桂林市秀峰区智慧投资有限责任公司 | | |
| 建设地点 | 秀峰区琴潭南片区 | | |
| 提交人 | 邱晓波 | 联系电话 | 13607735956 |
| 审查阶段 | <input checked="" type="checkbox"/> 方案设计阶段 <input type="checkbox"/> 施工图设计阶段 | | |
| 报送时间 | 2025 年 1 月 15 日 | 报送次数 | 2 |
| 指导时间 | 2025 年 1 月 20 日 | 通过情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 未通过 |
| <p>本项目为新建海绵型建筑与社区类项目，拟达到年径流总量控制率 86.1%，年径流污染去除率 70.2% 的指标要求。项目主要海绵城市建设内容包括透水铺装、渗透式排水沟、雨水花园等。经审查，本项目海绵城市设计专篇基本符合方案设计阶段海绵城市设计专篇编制要求，本次审查通过。下一阶段应进一步优化并修改，具体意见如下（不限于此）：</p> <ol style="list-style-type: none">建议补充、深化雨水管断接的设置位置及衔接设施的设计细节。其他问题请自查。 | | | |
| 指导单位/部门 | 桂林市海绵城市建设工作领导小组办公室 | | |