

# 桂林市海绵城市建设项目方案技术审查意见

编号：SC 2025-04-01

项目名称	翠竹路苑小区改造项目 (2025年桂林市市本级城镇老旧小区改造工程)		
项目类型	海绵型建筑与社区		
设计单位	广西信科工程咨询有限公司		
建设单位	桂林市城市建设开发有限公司		
建设地点	桂林市象山区		
提交人	冯滔	联系电话	18977343410
审查阶段	<input checked="" type="checkbox"/> 方案设计阶段 <input type="checkbox"/> 施工图设计阶段		
报送时间	2025.3.26	报送次数	1
指导时间	2025.3.26	通过情况	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 未通过
<p>翠竹苑小区位于桂林市秀峰区翠竹路61号，2025年桂林市市本级城镇老旧小区改造工程中选取翠竹苑小区进行海绵城市改造。本项目作为改造项目且用地性质主要为二类居住用地，设计目标年径流总量控制率不应小于60%，年SS总量去除率（即年污染物总量削减率）不小于40%。现对项目提出如下优化完善建议：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、建议在海绵设施分布图中补充图例。</li><li>2、明确原有雨水检查井的位置，下凹绿地中溢流井应就近计入。</li><li>3、项目基本情况中应对项目占地面积进行介绍。</li><li>4、建议增加雨落管断接的改造。</li><li>5、将表头信息补充完整。</li></ol>			
指导单位/部门	桂林市海绵城市建设工作领导小组办公室		