

# 桂林市海绵城市设计专篇技术审查意见

编号：SC 2025-04-02

项目名称	三金广场海绵城市专项设计		
项目类型	海绵型建筑与社区		
设计单位	广西汉华建筑设计有限公司		
建设单位	桂林金汇房地产开发有限责任公司		
建设地点	桂林市七星区金星路1号		
提交人	覃红艳	联系电话	15807739788
审查阶段	<input checked="" type="checkbox"/> 方案设计阶段 <input type="checkbox"/> 施工图设计阶段		
报送时间	2024年8月14日	报送次数	2
指导时间	2024年8月19日	通过情况	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 未通过
<p>本项目为新建海绵型建筑与小区项目，需达到年径流总量控制率为75%，年径流污染削减率为55%。项目主要海绵城市建设内容为透水铺装、下凹式绿地、雨水花园等。经审查，本项目海绵城市设计专篇尚未达到项目方案设计阶段海绵城市设计专篇要求，本次审查通过。应进一步优化并修改，具体意见如下：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>方案中和计算书中下凹式绿地调蓄深度为150mm，下凹式绿地大样图有效蓄水深度不一致，请核对并修改完善；</li><li>雨水设施平面布置图缺少海绵设施，竖向及径流组织路径图及雨水设施平面布置图缺少图例，请核对并补充完善；</li><li>其他问题请自查。</li></ol>			
指导单位/部门	桂林市海绵城市建设工作领导小组办公室		

