

桂林市海绵城市设计专篇技术审查意见

编号：SC 2025-04-03

项目名称	榕湖饭店		
项目类型	海绵型建筑与社区		
设计单位	桂林设计集团有限公司		
建设单位	桂林市榕湖饭店有限公司		
建设地点	秀峰区		
提交人	麦舒	联系电话	13977320711
审查阶段	<input checked="" type="checkbox"/> 方案设计阶段 <input type="checkbox"/> 施工图设计阶段		
报送时间	2025.4.25	报送次数	2
指导时间	2025.4.25	通过情况	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 未通过
<p>本项目为改造海绵型建筑与社区项目，需达到年径流总量控制率为60%，年径流污染削减率为40%。项目主要海绵城市建设内容为雨水桶、透水铺装、雨水花园、绿色屋顶等。经审查，本项目海绵城市设计专篇基本满足海绵城市管控目标要求，本次审查通过。建议下一阶段继续优化完善以下内容（不限于此）：</p> <ol style="list-style-type: none">复核雨水桶的作用，雨水桶容积过小且现设置位置周围无可利用雨水浇洒的绿地。建议将雨水桶改为靠近下沉式绿地的雨水立管断接的海绵措施，更具有可操作性。文本、表格、图纸中存在部分文字性错误，请核对并修改完善。其他问题请自查。			
指导单位/部门	桂林市海绵城市建设工作领导小组办公室		