

桂林市海绵城市设计专篇技术审查意见

编号：SC 2025-06-02

项目名称	七星路三巷小区改造项目		
项目类型	海绵型建筑社区		
设计单位	大洲设计咨询集团有限公司		
建设单位	桂林高新技术产业建设开发总公司		
建设地点	七星区		
提交人	陈建安	联系电话	18507736633
审查阶段	<input checked="" type="checkbox"/> 方案设计阶段 <input type="checkbox"/> 施工图设计阶段		
报送时间	2025年4月25日	报送次数	2
指导时间	2025年4月27日	通过情况	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 未通过
<p>本项目为改建海绵型建筑小区项目，作为示范项目，年径流总量控制率 60%，年径流污染去除率 40%。项目主要海绵城市建设内容为：LZYS 型玻璃钢雨水回收池、透水铺装。经审查，本项目海绵城市设计专篇基本满足海绵城市管控目标要求，本次审查通过。建议下一阶段继续优化完善以下内容（不限于此）：</p> <ol style="list-style-type: none">透水混凝土和透水砖做法应符合《透水水泥混凝土路面技术规程》、《透水砖路面技术规程》等技术标准。文本、表格、图纸中存在部分文字性错误，请核对并修改完善。其他问题请自查。			
指导单位/部门	桂林市海绵城市建设工作领导小组办公室		