

# 桂林市海绵城市设计专篇技术审查意见

编号：SC 2025-07-01

项目名称	桂林旅游学院学生宿舍东 1#、2#、3#、4#楼		
项目类型	海绵型建筑与社区		
设计单位	中物联规划设计研究院有限公司		
建设单位	桂林旅游学院		
建设地点	雁山区		
提交人	阳跃文	联系电话	18077372575
审查阶段	<input checked="" type="checkbox"/> 方案设计阶段 <input type="checkbox"/> 施工图设计阶段		
报送时间	2025.6.25	报送次数	1
指导时间	2025.6.27	通过情况	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 未通过
<p>本项目为改建海绵型建筑与社区项目，需达到年径流总量控制率为 65%，年径流污染削减率为 45%。项目主要海绵城市建设内容为透水铺装、下沉式绿地等。经审查，本项目海绵城市设计专篇基本满足海绵城市管控目标要求，本次审查通过。建议下一阶段继续优化完善以下内容（不限于此）：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>透水混凝土和透水砖做法应符合《透水水泥混凝土路面技术规程》、《透水砖路面技术规程》等技术标准。</li><li>图纸中缺少透水铺装、下沉式绿地等海绵设施大样图，请核对并修改完善。</li><li>图纸和说明书中透水沥青和透水铺装是分开的一大类，透水铺装具体指代什么？说明清楚。此外，透水沥青也属于透水铺装，请核对并修改完善。</li><li>文本、表格、图纸中存在部分文字性错误，如海绵措施中无“雨水花园”，但在说明书中大量存在，请核对并修改完善。</li><li>其他问题请自查。</li></ol>			
指导单位/部门	桂林市海绵城市建设工作领导小组办公室		