

# 桂林市海绵城市建设项目方案技术审查意见

编号：SC 2025-07-02

|  |   |      |   |
|--|---|------|---|
| 项目名称   | 桂林市公安局海绵型山湖适应性警务演练建设工程  |      |   |
| 项目类型   | 海绵型建筑与社区  |      |   |
| 设计单位   | 桂林市园林规划建筑设计研究院  |      |   |
| 建设单位   | 桂林市公安局  |      |   |
| 建设地点   | 桂林市临桂区  |      |   |
| 提交人  | 黄光文   | 联系电话 | 13907731688   |
| 审查阶段   | <input checked="" type="checkbox"/> 方案设计阶段 <input type="checkbox"/> 施工图设计阶段 |      |   |
| 报送时间   | 2025.7.9  | 报送次数 | 1   |
| 指导时间   | 2025.7.9  | 通过情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 未通过 |
| <p>桂林市公安局现状场地位于桂林市临桂区义宁路6号。本次海绵化项目规划面积约53980平方米。主要采用的海绵城市建设措施为下凹式绿地、雨水花园、蓄水池等。现对项目提出如下优化完善建议：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>建议补充蓄水池雨水回收利用的工艺流程；</li><li>补充雨水管网系统图纸；</li><li>调蓄容积计算应划分到子汇水分区，与径流系数计算保持一致。</li></ol> |   |      |   |
| 指导单位/部门  | 桂林市海绵城市建设工作领导小组办公室  |      |   |