

# 桂林市海绵城市设计专篇技术审查意见

编号：SC 2025-09-01

项目名称	润鸿·水尚三期-72#幼儿园海绵城市景观工程		
项目类型	海绵型建筑与社区		
设计单位	桂林市园林规划建筑设计研究院		
建设单位	桂林润鸿房地产开发有限公司		
建设地点	象山区		
提交人	莫鹏程	联系电话	13397731595
审查阶段	<input checked="" type="checkbox"/> 方案设计阶段 <input type="checkbox"/> 施工图设计阶段		
报送时间	2025年8月25日	报送次数	1
指导时间	2025年8月28日	通过情况	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 未通过
<p>本项目为海绵型建筑与小区项目，需达到年径流总量控制率为70%，年径流污染削减率为50%。项目主要海绵城市建设内容为透水铺装、下沉式绿地等。经审查，本项目海绵城市设计专篇基本达到项目方案设计阶段海绵城市设计专篇要求，本次审查通过。但仍应进一步优化并修改，具体意见如下：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>雨水设施平面布置图中未见透水铺装布置，请核对并修改完善；</li><li>其他问题请自查。</li></ol>			
指导单位/部门	桂林市海绵城市建设工作领导小组办公室		