

桂林市海绵城市设计专篇技术审查意见

编号：SC 2025-12-01

项目名称	桂林市超声波口腔预防专用设备产业化基地建设项目		
项目类型	海绵型建筑与社区		
设计单位	广西方泽建筑设计有限责任公司		
建设单位	桂林市锐锋医疗器械有限公司		
建设地点	七星区		
提交人	辛荣超	联系电话	18778836555
审查阶段	<input checked="" type="checkbox"/> 方案设计阶段 <input type="checkbox"/> 施工图设计阶段		
报送时间	2025.12.3	报送次数	1
指导时间	2025.12.9	通过情况	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 未通过
<p>本项目为新建海绵型建筑与社区项目，需达到年径流总量控制率为70%，年径流污染削减率为50%。本项目海绵城市建设内容为下沉式绿地、雨水花园和生态停车场等。</p> <p>该项目海绵设施布置能够有效控制场地内的雨水径流量和污染，海绵设计较为合理，请严格按照施工图进行实施，建议通过。</p>			
指导单位/部门	桂林市海绵城市建设工作领导小组办公室		