

桂林市海绵城市设计专篇技术审查意见

编号：SC 2025-06-06

项目名称	水一坊酒吧街-“山水间”运动中心（一期）		
项目类型	海绵型建筑与社区		
设计单位	桂林建筑规划设计集团有限公司		
建设单位	桂林润达投资有限公司		
建设地点	桂林市临桂区临桂镇公园北路水一坊酒吧特色街		
提交人	刘威	联系电话	18777389668
审查阶段	<input checked="" type="checkbox"/> 方案设计阶段 <input type="checkbox"/> 施工图设计阶段		
报送时间	2025年6月16日	报送次数	1
指导时间	2025年6月20日	通过情况	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 未通过
<p>本项目为新建海绵型建筑与小区项目，需达到年径流总量控制率为70%，年径流污染削减率为50%。项目主要海绵城市建设内容为透水铺装、下沉式绿地等。经审查，本项目海绵城市设计专篇基本达到项目方案设计阶段海绵城市设计专篇要求，本次审查通过。应进一步优化并修改，具体意见如下：</p> <ol style="list-style-type: none">缺少海绵设施大样图，请核对并修改完善；其他问题请自查。			
指导单位/部门	桂林市海绵城市建设工作领导小组办公室		